




試験No.	4				
対象	書架 2 個, 机				
条件	書架 1 (固定無し), 書架 2 (ターンポール, サポーター固定), 机 (固定無し)				
入力波	兵庫県南部地震 (JMA 神戸)				
入力レベル		最大加速度 (Gal)			計測震度
		NS	EW	UD	
	目標	900	679	365	7 (6.5)
実測	901	680	368	7 (6.5)	




加速度波形



NS




EW



UD

加速度応答スペクトル

【加振前】



【加振後】



- 書架 (ターンポール固定) : 転倒なし (脚部が 15cm 程度移動)
- 書架 (固定無し) : 転倒あり
- 机 (固定無し) : 転倒あり